

## INFORME SIMPLIFICADO DE ENSAYOS Y CLASIFICACIÓN DE GAMA

Nº INFORME: P-19-21557/5

La Fundación GAIKER notifica que la gama de esmaltes sintéticos suministrada para el ensayo por:

**CROMOLOGY, S.L**

**C/ Francia 7. Pol. Ind. Pla de Llerona, 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÉS (BARCELONA)**

con referencia comercial de la gama:

**COLORALP ALTA RESISTENCIA, ABARCANDO:  
COLORALP BRILLANTE ALTA RESISTENCIA  
COLORALP MATE ALTA RESISTENCIA  
COLOR Y GRADO DE BRILLO: CUALQUIERA**

Alcanza la siguiente Clasificación s/n EN 13501-1:2007 + A1:2009 para el campo de aplicación definido para la gama (\*)

Comportamiento al fuego		Producción de humos		Gotas en llamas
B	-	s1	,	d0

(\*) Clasificación válida para la gama de producto aplicada en una cantidad total aproximada de unos 160 g/m<sup>2</sup> para los esmaltes brillantes y unos 290 g/m<sup>2</sup> para los esmaltes mates y sobre sustrato metálico que presente: i) punto de fusión mayor o igual a 1000 °C y ii) densidad igual o superior a 5890 Kg/m<sup>3</sup>.

Esta clasificación es el resultado de los datos incluidos en los informes de ensayo P-19-21557/1, P-19-21557/2 y P-19-21557/3 y el informe de clasificación de gama P-19-21557/4, todos ellos realizados por GAIKER entre las fechas 17/09/19 y 10/10/19.



Jesús Ballesteró-Maestu  
Responsable Máximo de Ensayo  
Fecha de emisión  
04 de Noviembre de 2019