

INFORME SIMPLIFICADO DE ENSAYOS Y CLASIFICACIÓN DE GAMA

Nº INFORME: P-23-25136/5

La Fundación GAIKER notifica que la gama de esmaltes suministrada para el ensayo por:

CROMOLOGY, S.L

C/ Francia 7. Pol. Ind. Pla de Llerona, 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÉS (BARCELONA)

con referencia comercial de la gama:

ESMALTE MUEBLES MELAMINA Y MADERA BARNIZADA CUALQUIER COLOR INCLUIDO EN LA GAMA

Alcanza la siguiente Clasificación s/n EN 13501-1:2018 para el campo de aplicación definido para la gama (*)

Comportamiento al fuego		Producción de humos		Gotas en llamas
C	-	s1	,	d0

(*) Clasificación válida para la gama de producto: i) aplicada en una cantidad total aproximada de unos 240-250 g de esmalte líquido/m², ii) aplicada sobre sustrato de tablero de MDF ignifugado de 15 mm de espesor y EUROCLASE B-s1, d0 y iii) ensayado, el conjunto del esmalte aplicado sobre sustrato de MDF ignifugado, soportado directamente sobre placas de silicato cálcico.

Esta clasificación es el resultado de los datos incluidos en los informes de ensayo P-23-25136/1, P-23-25136/2 y P-23-25136/3 y el informe de clasificación de gama P-23-25136/4, todos ellos realizados por GAIKER entre las fechas 19/07/2023 y 21/09/2023.

Clasificación obtenida siguiendo la regla de decisión de aceptación binaria simple. Esta regla de decisión, de acuerdo con la guía ILAC- G8:09, conlleva el siguiente riesgo específico: la probabilidad de aceptación falsa o probabilidad de rechazo falso es menor del 50%.