



INFORME SIMPLIFICADO DE ENSAYOS Y CLASIFICACIÓN DE GAMA

Nº INFORME: P-19-20858/5

La Fundación GAIKER notifica que la gama de esmaltes al agua extra mates suministrada para el ensayo por:

CROMOLOGY, S.L

C/ Francia 7. Pol. Ind. Pla de Llerona, 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÉS (BARCELONA)

con referencia comercial de la gama:


**ESMALTE AL AGUA EXTRA MATE
CUALQUIER COLOR**

Alcanza la siguiente Clasificación s/n EN 13501-1:2007 + A1:2009 para el campo de aplicación definido para la gama (*)

Comportamiento al fuego		Producción de humos		Gotas en llamas
B	-	s1	,	d0

(*) Clasificación válida para la gama de producto aplicada en una cantidad aproximada de unos 240 g/m² aplicados en dos manos de unos 120 g/m² por mano y sobre: i) cualquier tipo de sustrato metálico o ii) sobre cualquier sustrato de euroclase de reacción al fuego A2-s1,d0 (tipo fibrocemento, silicato cálcico o cartón-yeso) que presente una densidad igual o superior a 525Kg/m³.

Esta clasificación es el resultado de los datos incluidos en los informes de ensayo P-19-20858/1, P-19-20858/2 y P-19-20858/3 y el informe de clasificación de gama P-19-20858/4, todos ellos realizados por GAIKER entre las fechas 13/03/19 y 15/03/19.


Jesús Ballester Maestu
Responsable Máximo de Ensayo
Fecha de emisión
25 de Marzo de 2019