

INFORME SIMPLIFICADO DE ENSAYOS Y CLASIFICACIÓN DE GAMA

Nº INFORME: P-22-23987/5

La Fundación GAIKER notifica que la gama de esmaltes brillantes suministrada para el ensayo por:

CROMOLOGY, S.L

C/ Francia 7. Pol. Ind. Pla de Llerona, 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÉS (BARCELONA)

Con referencia comercial de la gama:

ESMALTE AZULEJOS CUALQUIER COLOR INCLUIDO EN LA GAMA

Alcanza la siguiente Clasificación s/n EN 13501-1:2018 para el campo de aplicación definido para la gama (*)

Comportamiento al fuego		Producción de humos		Gotas en llamas
B	-	s1	,	d0

(*) Clasificación válida para la gama de producto: i) aplicada en una cantidad total aproximada de unos 210-230 g de esmalte líquido/m² para el blanco y 180-200 g de esmalte líquido/m² para los colores , ii) aplicada sobre cualquier tipo de sustrato metálico o sobre cualquier sustrato de Euroclase de reacción al fuego A2-s1, d0 (tipo fibrocemento, silicato cálcico o cartón-yeso) que presente una densidad igual o superior a 525 Kg/m³ y iii) ensayado, el conjunto del esmalte aplicado sobre sustrato de cartón yeso, soportado directamente sobre placas de silicato cálcico.

Esta clasificación es el resultado de los datos incluidos en los informes de ensayo P-22-23987/1, P-22-23987/2 y P-22-23987/3 y el informe de clasificación de gama P-22-23987/4, todos ellos realizados por GAIKER entre las fechas 28/11/2022 y 16/12/2022.