



## INFORME SIMPLIFICADO DE ENSAYOS Y CLASIFICACIÓN

Nº INFORME: P-20-21876/3

La Fundación GAIKER notifica que la pintura blanca mate suministrada para el ensayo por:

**CROMOLOGY, S.L.**

**C/ Francia 7. Pol. Ind. Pla de Llerona, 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÉS (BARCELONA)**

con referencia comercial:

**MASTER 3000**

Alcanza la siguiente clasificación s/n EN 13501-1:2007 + A1:2009 para el campo de aplicación (\*):

Comportamiento al fuego		Producción de humos		Gotas en llamas
<b>A2</b>	-	<b>s1</b>	,	<b>d0</b>

(\*): Clasificación válida para el producto aplicado en una cantidad aproximada de 310-330 g pintura líquida/m<sup>2</sup>, aplicados en dos manos de 155-165 g pintura líquida/m<sup>2</sup> por mano, y sobre: i) cualquier tipo de sustrato metálico o ii) sobre cualquier sustrato de euroclase de reacción al fuego A2-s1,d0 (tipo fibrocemento, silicato cálcico o cartón-yeso) que presente una densidad igual o superior a 525 Kg/m<sup>3</sup>.

Esta clasificación es el resultado de los datos incluidos en los informes de ensayo P-20-21876/1, P-20-21876/2 todos ellos realizados por GAIKER entre las fechas 17/02/2020 y 26/02/2020.



Jesús Ballester Maestu  
Responsable Máximo de Ensayo

Fecha de emisión  
28 de Febrero de 2020