

INFORME SIMPLIFICADO DE ENSAYOS Y CLASIFICACIÓN DE GAMA

Nº INFORME: P-17-19786/5

La Fundación GAIKER notifica que la gama de esmaltes para azulejos suministrada para el ensayo por:

CROMOLOGY, S.L.
C/ Francia 7. Pol. Ind. Pla de Llerona,
08520 LES FRANQUESES DEL VALLÉS (BARCELONA)

con referencia comercial de la gama:

**8210 ESMALTE AZULEJOS BRILLANTE
CUALQUIER COLOR**

Alcanza la siguiente Clasificación s/n EN 13501-1:2007 + A1:2009 para el campo de aplicación definido para la gama (*)

Comportamiento al fuego		Producción de humos		Gotas en llamas
B	-	s1	,	d0

Campo de aplicación (*)

Para la gama de producto aplicada en la cantidad de 130-135 g/m² y sobre: i) cualquier tipo de sustrato metálico, ii) sustratos de EUROCLASE de reacción al fuego A2-s1, d0 (tipo fibrocemento ó silicato cálcico) que presenten una densidad igual o superior a 650 kg/m³.

Clasificación no aplicable cuando la gama de producto es aplicada sobre sustrato de cartón-yeso de EUROCLASE de reacción al fuego A2-s1, d0.

Esta clasificación es el resultado de los datos incluidos en los informes de ensayo P-17-19786/1, P-17-19786/2 y P-17-19786/3 y el informe de clasificación de gama P-17-19786/4, todos ellos realizados por GAIKER entre las fechas 20/11/17 y 13/12/17.



Jesús Ballester Maestu
Responsable Máximo de Ensayo
Fecha de emisión
13 Diciembre de 2017