

INFORME SIMPLIFICADO DE ENSAYOS Y CLASIFICACIÓN DE GAMA

Nº INFORME: P-18-19933/5

La Fundación GAIKER notifica que la gama de recubrimientos de poliuretano monocomponente al agua y destinados a suelos suministrados para el ensayo por:

CROMOLOGY, S.L.
C/Francia 7. Pol. Ind. Pla de Llerona . 08520 BARCELONA (BARCELONA)

con referencia comercial de la gama:

PINTURA SUELOS (8270)
RECUBRIMIENTOS DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE
AL AGUA PARA SUELOS
COLOR: CUALQUIERA INCLUIDO INCOLORO
GRADO DE BRILLO: SATINADO

Alcanza la siguiente Clasificación s/n EN 13501-1:2007 + A1:2009 para el campo de aplicación definido para la gama (*)

Comportamiento al fuego		Producción de humos
Bfl	-	s1

(*) Campo de aplicación.

Clasificación válida para la gama de producto aplicada en una cantidad aproximada de 300 g/m² totales en dos manos de 150 g/m² cada una y sobre sustrato de EUROCLASE de reacción al fuego A1fl ó A2fl-s1 que presente una densidad igual o superior a 1.350 kg/m³.

Esta clasificación es el resultado de los datos incluidos en los informes de ensayo P-18-19933/1, P-18-19933/2 y P-18-19933/3 y el informe de clasificación de gama P-18-19933/4, todos ellos realizados por GAIKER entre las fechas 8/05/18 y 8/06/18.



Jesús Ballester Maestu
 Responsable Máximo de Ensayo
 Fecha de emisión: 8 Junio de 2018