

INFORME SIMPLIFICADO DE ENSAYOS Y CLASIFICACIÓN DE GAMA

Nº INFORME: P-20-22423/5

La Fundación GAIKER notifica que la gama de barnices suministrada para el ensayo por:

CROMOLOGY, S.L

C/ Francia 7. Pol. Ind. Pla de Llerona, 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÉS (BARCELONA)

con referencia comercial de la gama:

**BARNIZ ALTA RESISTENCIA
CUALQUIER COLOR
CUALQUIER GRADO DE BRILLO**

Alcanza la siguiente Clasificación s/n EN 13501-1:2018 para el campo de aplicación definido para la gama (*)

Comportamiento al fuego		Producción de humos		Gotas en llamas
B	-	s1	,	d0

(*) Clasificación válida para la gama de producto: i) aplicada en una cantidad total aproximada de unos 130-140 g barniz líquido/m² y sobre sustrato de tablero de MDF ignifugado de 15 mm de espesor y EUROCLASE B-s1, d0 y ii) ensayada, el conjunto del barniz aplicado sobre el tablero de MDF ignifugado, soportado directamente sobre placas de silicato cálcico.

Esta clasificación es el resultado de los datos incluidos en los informes de ensayo P-20-22423/1, P-20-22423/2 y P-20-22324/3 y el informe de clasificación de gama P-20-22423/4, todos ellos realizados por GAIKER entre las fechas 20/10/2020 y 27/11/2020.