

INFORME SIMPLIFICADO DE ENSAYOS Y CLASIFICACIÓN DE GAMA

Nº INFORME: P-20-22424/5

La Fundación GAIKER notifica que la gama barnices al agua suministrada para el ensayo por:

CROMOLOGY, S.L

C/ Francia 7. Pol. Ind. Pla de Llerona, 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÉS (BARCELONA)

con referencia comercial de la gama:

**BARNIZ PARQUET Y ESCALERAS AL AGUA
CUALQUIER COLOR (INCLUIDO INCOLORO) Y GRADO DE
BRILLO**

Alcanza la siguiente Clasificación s/n EN 13501-1:2018 para el campo de aplicación definido para la gama (*)

Comportamiento al fuego		Producción de humos
Bfl	-	s1

() Clasificación válida para la gama de producto: i) aplicada en una cantidad aproximada de 210-230 g de barniz líquido/m², ii) aplicada sobre sustrato de MDF ignífugo de 15 mm de espesor y EUROCLASE de reacción al fuego B-s1,d0 o Bfl,s1 y iii) ensayado, el conjunto, soportado directamente sobre placa de fibrocemento.*

Esta clasificación es el resultado de los datos incluidos en los informes de ensayo P-20-22424/1, P-20-22424/2 y P-20-22424/3 y el informe de clasificación de gama P-20-22424/4, todos ellos realizados por GAIKER entre las fechas 20/11/2020 y 16/12/2020.