

## INFORME SIMPLIFICADO DE ENSAYOS Y CLASIFICACIÓN DE GAMA

Nº INFORME: P-25-28074/5

La Fundación GAIKER notifica que la gama de barnices al agua, para parquet y escaleras, destinada a suelos y suministrada para el ensayo por:

CROMOLOGY, S.L

C/ Francia 7. Pol. Ind. Pla de Llerona, 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÉS (BARCELONA)

con referencia comercial de la gama:

### BARNIZ PARQUET Y ESCALERAS AL AGUA CUALQUIER GRADO DE BRILLO

Alcanza la siguiente Clasificación s/n EN 13501-1:2018 para el campo de aplicación definido para la gama (\*)

Comportamiento al fuego		Producción de humos
Bfl	-	s1

(\*) *Campo de aplicación: Clasificación válida para la gama de producto aplicada : i) aproximadamente (170-190) g de recubrimiento líquido/m<sup>2</sup> y ii) sobre substrato de tablero de MDF ignífugado de EUROCLASE de reacción al fuego B-s1, d0, que presente un espesor de 15 mm y una densidad de (770 – 790) kg/m<sup>3</sup>*

Esta clasificación es el resultado de los datos incluidos en los informes de ensayo P-25-28074/1, P-25-28074/2 y P-25-28074/3 y el informe de clasificación de gama P-25-28074/4, todos ellos realizados por GAIKER entre las fechas 22/10/2025 y 25/11/2025.

Clasificación obtenida siguiendo la regla de decisión de aceptación binaria simple.

# Gaiker

MEMBER OF  
BASQUE RESEARCH  
& TECHNOLOGY ALLIANCE



Jesús Ballester Maestu  
Responsable Máximo de Ensayo  
Fecha de emisión: 10 de diciembre de 2025