

INFORME SIMPLIFICADO DE ENSAYOS Y CLASIFICACIÓN DE GAMA

Nº INFORME: P-21-22968/5

La Fundación GAIKER notifica que la gama de esmaltes suministrada para el ensayo por:

CROMOLOGY, S.L

C/ Francia 7. Pol. Ind. Pla de Llerona, 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÉS (BARCELONA)

con referencia comercial de la gama:

**ESMALTE DIRECTO SOBRE GALVANIZADO
CUALQUIER COLOR DE LA GAMA**

Alcanza la siguiente Clasificación s/n EN 13501-1:2018 para el campo de aplicación definido para la gama (*)

Comportamiento al fuego		Producción de humos		Gotas en llamas
C	-	s1	,	d0

(*) Clasificación válida para la gama de producto: i) aplicada en una cantidad total aproximada de unos 220-230 g de esmalte líquido/m², ii) aplicada sobre sustrato metálico que presente punto de fusión mayor o igual a 500 °C y densidad igual o superior a 2.025 Kg/m³ y iii) ensayada, el conjunto del esmalte aplicado sobre sustrato estándar de aluminio, auto soportada y con una cámara de aire de 80 mm

Esta clasificación es el resultado de los datos incluidos en los informes de ensayo P-21-22968/1, P-21-22968/2 y P-21-22968/3 y el informe de clasificación de gama P-21-22968/4, todos ellos realizados por GAIKER entre las fechas 22/02/2021 y 01/06/2021.



Jesús Ballester Maestu

Responsable Máximo de Ensayo

Fecha de emisión: 01 de junio de 2021